



VKF Technische Auskunft Nr. 27360

Inhaber /-in
Egetaeppe A/S
Industrivej Nord 25
7400 Herning
Denmark

Hersteller /-in
Egetaeppe A/S
7400 Herning
Denmark

Gruppe 131 - Bodenbeläge

Produkt GROUP 1C-1.1 PA-WT

Beschreibung Schnittflorteppich getuftet aus Polyamid, mit textilem Zweitrücken

Anwendung RF2

Unterlagen DBI, Hvidovre: PB 'PF13282d' (21.01.2011), PB 'PF12442d' (18.10.2006), PB 'PF13187' (09.11.2009), PB 'PF12442hh' (08.09.2006); ÖTI, Wien: PB 'VN710 126628.1' (08.02.2017), Klassifizierungsbericht 'VN710 132045.1' (08.08.2017); TZÚ, Brno: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1021-CPR-006-2/16' (06.10.2017); Hersteller: Leistungserklärung '1C-PA-WT' (16.10.2017)

Prüfbestimmungen EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung Cfl-s1

Gültigkeitsdauer 31.12.2022
Ausstellungsdatum 13.09.2018
Ersetzt Dokument vom 28.06.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo