

# 防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 ET-26-034 号  
平成26年3月18日

株式会社パシフィックハウス テクスタイル 殿

公益財団法人日本防災協会  
理事長 新井 雄



平成26年3月18日付で受けました下記の防災物品等の  
試験番号を 登 録 しましたのでご通知します。

## 記

防災物品等の種類：じゅうたん等

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
Texture care	初 回	E1140031	平成29年3月17日
		以 下 余 白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。  
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。  
3 用紙が不足の時は別紙を付す。

# 防災性能試験結果明細書

(じゅうたん等)

日防試第 ET-26-034 号

平成26年3月18日

株式会社ハ°シフィック ハウス テクスタイル 殿

公益財団法人日本防災協会

理事長 新井 雄



平成26年3月13日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は下記のとおりです。

## 記

区 分	適 合		試 験 番 号	E 1 1 4 0 0 3 1	
種 類	タフテツト°	素材・混用率 (パイル)	ポリプロピレン 100%		
商 品 名 又 は 銘 柄	Texture care		パイルの形状 (高 さ)	カット  ( 5.5 mm)	
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	炭化長
	20秒以下	10cm以下		20秒以下	10cm以下
縦 方 向	1	5	横 方 向	1	5
	2	5		2	5
	3	6		3	6
備 考					